

Ventilation – styring og alarm

Løbende kontrol og vedligeholdelse af ventilationsanlægget samt styringen er vigtig for at opretholde et godt staldklima og dermed sikre grisenes velfærd.

Der findes mange forskellige ventilationsstyrings-systemer, og den enkelte producents anvisninger skal følges.

En af de væsentlige faktorer for, at ventilations-systemet kører korrekt, er, at temperaturføleren bliver rengjort og vedligeholdt.

Fx kan en temperaturføler hænge ned fra loftet. Før vask fjernes føleren, og inden stalden tages i brug igen, indsættes følerne, og styringen kontrolleres.

Links:

- [Fejlfinding i ventilationsanlæg](#)
- [Kontrol af anlæggets mekaniske funktion](#)
- [Temperaturstrategi](#)



Billede af kontrolenhed til styring af ventilationssystem.

Fokuspunkter

- Før vask fjernes føleren, og inden stalden tages i brug igen, indsættes følerne igen.
- Tjek styreenhed i forbindelse med ibrugtagning af stald efter vask.
- Tjek spjældmotor i forbindelse med ibrugtagning af stald efter vask.