

Ventilation – rengøring og vedligeholdelse

Regelmæssig rengøring og vedligehold af et ventilationsanlæg, herunder skorstene og væg-ventilerne, reducerer energiforbruget og støj.

Vask sker manuelt med højtryksrenser eller lignende. Før man går i gang med at vaske skorsten, skal man sikre, at ventilationen er slået fra. Spjældet skal være åbent, så hele skorsten kan rengøres.

Vægventiler skal ligeledes være åbne ved rengøring.

Det må forventes, at interval mellem vask, samt proceduren for vask og rengøring af ventilation afhænger af, hvilken stald og dyretype der er tale om. Procedure ved rengøring vil også være forskellig fra husdyrbrug til husdyrbrug.

Der kan være andre fokuspunkter ved fx diffus ventilation, kombi-diffus, ligetryk- og naturlig ventilation.

Husdyrbruget kan have en serviceaftale med ventilationsfirmaet om årlig gennemgang af anlægget.



Billede af skorsten og vægventiler.

Fokuspunkter

- Skorstene og væg-ventiler vaskes efter hvert hold.
- Afbryd strøm før vask.
- Sikre at spjældet er åbent.
- Gennemgå ventilationssystem for evt. behov for reparation.